

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI POMPY CIEPŁA I INSTALACJI DO URUCHOMIENIA.

Ważne informacje

- Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres serwis@thermoval.pl
- Data uruchomienia pompy ciepła zostanie potwierdzona drogą elektroniczną

Data instalacji

Data zgłoszenia
do uruchomienia

ZGŁASZAJĄCY

Imię i nazwisko użytkownika

Adres montażu Urządzenia

ulica / numer/ numer lokalu

kod pocztowy

miejscowość

Telefon kontaktowy Użytkownika

e-mail użytkownika

Imię i nazwisko Instalatora

Telefon Kontaktowy Instalatora

Numer uprawnień SEP/ F-GAZ

URZĄDZENIE

Pompa ciepła, typ

Split SAPPORO

8 kW

☐

10 kW

☐

12 kW

☐

Numer Seryjny

Sprzedający, dane

Dowód zakupu / nr faktury

data zakupu

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

TAK ☐ NIE ☐

Podłączono jednostkę wewnętrzną i opcjonalne zbiorniki do kompletnej instalacji c.w.u. i c.o

TAK ☐ NIE ☐

Zamontowano zbiornik cwu i zawór trójdrogowy - opcja

TAK ☐ NIE ☐

Napełniono i odpowietrzono instalację c.o

TAK ☐ NIE ☐

Jednostka wewnętrzna została zainstalowana z zachowaniem odpowiednio dużej przestrzeni serwisowej dookoła modułu hydraulicznego.

MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ cz.1

TAK ☐ NIE ☐

Zainstalowano jednostkę na konstrukcji lub fundamencie zgodnie z wytycznymi w instrukcji montażu. Minimalna przestrzeń pod agregatem wynosi 20 cm

TAK ☐ NIE ☐

Zapewniono swobodny dostęp do jednostki zewnętrznej

MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ cz.2

- TAK ☐ NIE ☐ Przygotowano przewód zasilający o przekroju zgodnym z obowiązującymi normami wraz z zabezpieczeniem nadprądowym dla jednostki zewnętrznej z uwzględnieniem 0,5 m zapasu przewodu, bez podłączenia
- TAK ☐ NIE ☐ Ułożono przewodu sterowniczego (zalecany ekranowany) o przekroju 1,5 mm² pomiędzy jednostką wewnętrzną a agregatem z uwzględnieniem 0,5m zapasu przewodu
- TAK ☐ NIE ☐ Zabezpieczenie instalacji elektrycznej prowadzonej na zewnątrz przed wpływem warunków atmosferycznych i innych szkodliwych czynników.

INSTALACJA WODNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- TAK ☐ NIE ☐ Wymagana średnica przyłączy c.o. to 5/4 cala. W przypadku zastosowania przyłączy o innej średnicy, podaj jej rozmiar
- D : Inna średnica

UWAGA ! ELEMENTY Z OCYNKU WE WSZYSTKICH INSTALACJACH Z POMPAMI CIEPŁA THERMOVAL SĄ ZABRONIONE

- TAK ☐ NIE ☐ Zastosowano zawory termostatyczne w obiegu grzejników i/lub siłowniki na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego
- TAK ☐ NIE ☐ Zainstalowano filtr siatkowy na powrocie c.o. przed urządzeniem wraz zaworami odcinającymi
- TAK ☐ NIE ☐ W układzie c.o. zainstalowane są dodatkowe pompy obiegowe
- TAK ☐ NIE ☐ W systemie zamontowano zmiękcacz wody
- LITR : Zainstalowano bufor c.o. o pojemności
- TAK ☐ NIE ☐ Zainstalowano sprzęgło hydrauliczne o minimalnej wymaganej pojemności wodnej instalacji c.o.
- TAK ☐ NIE ☐ Montaż zaworu nadmiarowo - upustowego (bypass) w instalacji c.o

INSTALACJA GAZOWA

- TAK ☐ NIE ☐ Ułożenie instalacji rurowych z miedzi chłodniczej w izolacji termicznej (czarnej) z finalnym podłączeniem i napełnionym gazem. Układ przeszedł próbę szczelności i jest gotowy do użytku

Podaj długość rurociągu chłodniczego w metrach

- METR : - pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną L
- METR : - różnicę w wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną H

**UWAGA! MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY AGREGATEM A JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ TO 40 M.
DOPUSZCZALNA RÓŻNICA WYSOKOŚCI TO 25 M.
NIEDOPUSZCZALNE SĄ ZAŁAMANIA I ZAGIĘCIA RUROCIĄGU CHŁODNICZEGO**

WYMAGANA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

- Zdjęcie 1. Zainstalowana jednostka zewnętrzna - wraz z widocznym przyłączami (PRAWA STRONA).
- Zdjęcie 2. Zainstalowana jednostka zewnętrzna - (LEWA STRONA).
- Zdjęcie 3. Jednostka wewnętrzna z przyłączami
- Zdjęcie 4. Armatura hydrauliczna w pomieszczeniu
- Zdjęcie 5. Tabliczka znamionowa modułu hydraulicznego pompy ciepła
- Zdjęcie 6. Tabliczka znamionowa jednostki zewnętrznej

WYMAGANE ZGODY

- ☐ Obecność instalatora na miejscu instalacji podczas uruchomienia pompy ciepła jest wymagana. Obecność użytkownika na miejscu instalacji podczas uruchomienia pompy ciepła jest wymagana ze względu na przeprowadzany instruktaż.
- ☐ Potwierdzam, że wszystkie w/w prace zostały wykonane zgodnie z instrukcją montażu firmy THERMOVAL. Zobowiązuję się do pokrycia kosztu w wysokości 500,00 pln netto nieuzasadnionego przyjazdu serwisu uruchamiającego urządzenie w przypadku stwierdzenia braku lub niepoprawnego montażu.
- ☐ Gwarant informuje, iż w przypadku wystąpienia z roszczeniami z Gwarancji, administratorem danych osobowych zgłaszającego Reklamację będącego osobą fizyczną jest Thermoval Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000755219. Może się Pan/Pani z nami skontaktować wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@thermoval.pl, jak również przesyłając list tradycyjny na adres: Thermoval Polska S.A., ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Dane osobowe”. niezgodnego z instrukcją, wykonania w/w czynności montażowych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: (a) w celu wykonania umowy gwarancji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), (b) w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy, a jedynie przedstawicielem podmiotu dokonującego zgłoszenia reklamacyjnego - dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i stroną trzecią – podmiotu dokonującego zgłoszenia reklamacyjnego reprezentowanego przez Pana/Panią, tj. dla celów doprowadzenia do wykonania umowy gwarancji pomiędzy administratorem a reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy gwarancji. Odbiorcami Pana/Pani danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: Autoryzowane Punkty Serwisowe, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, podmioty zapewniające obsługę prawną - w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, świadczące usługi księgowe, inni administratorzy danych osobowych działający we własnym imieniu, w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z Gwarancji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez administratora.