

Profesjonalny Inhibitor Korozji

Stworzony z myślą o długotrwałej ochronie systemów centralnego ogrzewania przed niszczącym działaniem korozji metali i osadów wapiennych. Przeciwdziała korozji metali zwykle występujących w systemach grzewczych, w tym stali, miedzi, aluminium i ich stopów. Zapewnia kompatybilność ze wszystkimi gumami, kauczukami i innymi elementami niemetalowymi. Przeznaczony do wszystkich zamkniętych i otwartych systemów centralnego ogrzewania.

Aby zapewnić trwałą ochronę, konieczne jest uzupełnienie poziomu inhibitora podczas corocznej konserwacji źródła ciepła (kotłów, pomp ciepła) lub po każdej konserwacji systemu, która wymaga napełnienia systemu w całości lub częściowo.

Sposób użycia

1 litr jest przeznaczony na 250 l wody w systemach centralnego ogrzewania (ok. 30 grzejników).

Wprowadzić do układu przez petlę napełniania, grzejnik, separator, filtr lub inne miejsce przeznaczone do napełniania układu bądź inny punkt przeznaczony do napełniania instalacji.

Pakowanie obsługa i przechowywanie

Dostępne w plastikowych pojemnikach o pojemności 1 l nie jest niebezpieczny ale jak w przypadku wszystkich domowych chemikaliów należy przechowywać go w miejscach niedostępnych dla dzieci i unikać kontaktu z oczami i skórą. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

Zwroty bezpieczeństwa

Zwroty EUH: EUH208 – Zawiera BENZISOTIAZOLINONE.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

THERMOVAL®

TVL1 ANTI RUST

PROFESJONALNY INHIBITOR KOROZJI

OCHRONA SYSTEMU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

P264 Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usunąć do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Skład: benzotriazole (1-10%), glikole 1-10%


30 GRZEJNIKÓW


250 L


200 m²


OSZCZĘDZAJ
ENERGIĘ



UWAGA

1L

Termin ważności

36 miesięcy od daty produkcji

Nr serii/data produkcji na opakowaniu

UFI 7960-W023-Y008-3H8E

Wyprodukowana dla:

Thermoval Polska Spółka Akcyjna
ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno
www.thermoval.pl

przez
Z.P.U. „Gotix W.H. Gotowicz”
Waldemar Gotowicz

